



Fondazione IRCCS Ca' Granda  
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

**UOC Funzioni Tecniche** - Direttore: **Ing. Santo De Stefano**

Tel. 02 5503.5902

mail: [funzionitecniche@policlinico.mi.it](mailto:funzionitecniche@policlinico.mi.it) | pec: [ufficiotecnico@pec.policlinico.mi.it](mailto:ufficiotecnico@pec.policlinico.mi.it)

Atti 285/2019

RIF 19- 4747

Milano, 12 novembre 2018

**INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI LAMPADE EMERGENZA A LED CON AUTOTEST, PRESSO LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

#### CHIARIMENTO 1

##### DOMANDA

"Buongiorno, i fornitori mi comunicano che la temperatura massima è di 5000k. Possiamo inoltrare comunque offerta?"

##### RISPOSTA

Le lampade devono rispettare il requisito dei 6000K.

##### DOMANDA

"Le lampade di emergenza sono di tipo SA oppure SE , oppure quante di una o dell'altra?"

##### RISPOSTA

Le lampade di emergenza sono di tipo SE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
UOC FUNZIONI TECNICHE  
(ING. SANTO DE STEFANO)

Servizio Competente: UOC Funzioni Tecniche  
Responsabile unico del procedimento: ing. Santo De Stefano  
Istruttoria tecnica trattata da: D'Amico / Mastromauro

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano  
Tel. 02 5503.1 - [www.policlinico.mi.it](http://www.policlinico.mi.it) - CF e P.I. 04724150968



Polo di ricerca, cura  
e formazione universitaria



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI MILANO