



Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

UOC Funzioni Tecniche - Direttore: **Ing. Santo De Stefano**

Tel. 02 5503.5902

mail: funzionitecniche@policlinico.mi.it | pec: ufficiotecnico@pec.policlinico.mi.it

Atti 285/2019

RIF 19- 4772

Milano, 13 novembre 2018

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI LAMPADE EMERGENZA A LED CON AUTOTEST, PRESSO LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CHIARIMENTO 2

DOMANDA

"...in riferimento all'indagine di mercato in oggetto, siamo a chiedervi un dato tecnico mancante : IL FLUSSO LUMINOSO ESPRESSO IN LUMEN delle lampade di emergenza".

RISPOSTA

Requisito minimo richiesto 100 Lumen..

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
UOC FUNZIONI TECNICHE
(ING. SANTO DE STEFANO)

Servizio Competente: UOC Funzioni Tecniche
Responsabile unico del procedimento: ing. Santo De Stefano
Istruttoria tecnica trattata da: D'Amico / Mastromauro

