



Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

UOC Funzioni Tecniche - Direttore: **Ing. Santo De Stefano**

Tel. 02 5503.5902

mail: funzionitecniche@policlinico.mi.it | pec: ufficiotecnico@pec.policlinico.mi.it

Atti 285/2019

RIF 19- 4802

Milano, 15 novembre 2018

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI LAMPADE EMERGENZA A LED CON AUTOTEST, PRESSO LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CHIARIMENTO 3

DOMANDA

"... con la presente per chiedere cortesemente dei chiarimenti relativi alle caratteristiche tecniche delle lampade di emergenza da fornire:

- Il colore 6000 K è da ritenersi come caratteristica vincolante?
- Il fascio di luce a 120° è da ritenersi vincolante? solitamente non è un parametro richiesto per corpi illuminanti di emergenza."

RISPOSTA

Si le lampade devono rispettare il requisito dei 6000K.

Il fascio di luce non è da ritenersi vincolante.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
UOC FUNZIONI TECNICHE
(ING. SANTO DE STEFANO)

Servizio Competente: UOC Funzioni Tecniche

Responsabile unico del procedimento: ing. Santo De Stefano

Istruttoria tecnica trattata da: D'Amico / Mastromauro