



Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

UOC Funzioni Tecniche - Direttore: **Ing. Santo De Stefano**

Tel. 02 5503.5902

mail: funzionitecniche@policlinico.mi.it | pec: ufficiotecnico@pec.policlinico.mi.it

Atti 285/2019

Milano, 19 novembre 2018

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI LAMPADE EMERGENZA A LED CON AUTOTEST, PRESSO LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

CHIARIMENTO 4

DOMANDA

"...viene richiesto come requisito delle lampade una potenza minima pari a 8W.

Nelle risposte ai requisiti viene indicato come requisito minimo un valore in lumen paria a 100lm.

Rispettando o eventualmente migliorando il valore in lumen è possibile fornire una lampada con potenza inferiore a 8W?"

RISPOSTA

No, il requisito minimo degli 8W deve essere rispettato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
UOC FUNZIONI TECNICHE
(ING. SANTO DE STEFANO)

Servizio Competente: UOC Funzioni Tecniche
Responsabile unico del procedimento: ing. Santo De Stefano
Istruttoria tecnica trattata da: D'Amico / Mastromauro

RIF 19 - 4866