CHIARIMENTO 4 – DEL 26.9.2011

OGGETTO: PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FILTRI PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA LEGIONELLA E DA PATOGENI IN GENERE, COMPRESA LA FORNITURA DEI FILTRI STESSI E LA LORO INSTALLAZIONE PER 48 MESI – 1.12.2011 – 30.11.2015.

PRECISAZIONE 1

per quanto riguarda “un sistema di barriera meccanica” a garanzia della protezione da contaminazione retrograda, oltre all’additivo batteriostatico validato, già richiesto nel capitolato posto a base di gara, si ritiene indispensabile che questi non costituisca intralcio alcuno all’accesso all’acqua, ovvero non interferisca con le corrette operazioni di igiene delle mani aggettando in misura eccessiva all’interno dei lavamani (le cui dimensioni sono state visionate in sede di sopralluogo), intralciando l’utente ed esponendolo al rischio di toccare le pareti/griglia di scarico del lavandino.

PRECISAZIONE 2

per quanto riguarda la classificazione dei dispositivi, considerato che, nel rispetto della normativa vigente relativa alla protezione collettiva, questo Ente già da tempo attua quanto previsto in merito dal D.Lvo n. 81 del 9.4.2008 e dalle Linee Guida ISPELS (dicembre 2009) sugli Standard di Sicurezza e di Igiene del Lavoro nel Reparto Operatorio, si ritiene di non richiedere l’aggiuntiva certificazione come “dispositivi di protezione collettiva rilasciata da Organismo Notificato.