

QUESITO:

Con la presente siamo a chiederVi i seguenti chiarimenti:

- 1) Si rileva che nell'allegato 1 non è prevista per il P.O. Mangiagalli né la fornitura di un miscelatore né di un serbatoio criogenico tale da garantire i consumi previsti nell'allegato 2 per la produzione di aria sintetica. Si chiedono delucidazioni a riguardo.
- 2) Si rileva che tra i prodotti richiesti è presente anche la miscela medicinale Ossido Nitrico in Azoto. Per tale farmaco le Aziende produttrici sono in possesso di regolare AIC. Si chiede, quindi, di richiedere la presentazione di tale autorizzazione al punto 9, pagina 6 del disciplinare di gara.

RISPOSTA:

In riferimento alla vostra richiesta di chiarimenti, si risponde come segue:

- punto n. 1: la produzione di aria sintetica è frutto di un errore materiale e non esiste più da tempo. Per cui abbiamo provveduto a correggere negli allegati 2 e 3 del capitolato speciale d'appalto i dati non aggiornati:
- punto n. 2: anche la miscela medicinale ossido nitrico in azoto (mix ossido azoto uso medicale 1000 p.p.m.) è frutto di un errore materiale ed è stata stralciata.

Pertanto si provvede a rimettere sul sito il capitolato speciale d'appalto modificato negli allegati 2 e 3 e il modulo allegato n. 9 (offerta economica). Ogni modifica effettuata è stata evidenziata in giallo.