Sistema Socio Sanitario
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Regione Lombardia

Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie – U.O.C. Funzioni Tecniche
Direttore: ing. Santo De Stefano
Tel. 02 5503 5902 - mail: ufftecn@policlinico.mi.it

Prot. UOFT: ...16-2696...

Milano, 24 agosto 2016

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.4 DEUMIDIFICATORI CARRELLATI

Spett.le ditta,
la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha la necessità di procedere all'affidamento della fornitura di n. 4 deumidificatori prefessionali carrellati che verranno installati presso la ex stamperia sita al piano interrato di Palazzo Uffici.

I deumidificatori professionali carrellati dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- portata aria 450 mc/h;
- capacità di deumidificazione 44l/24h.

La consegna dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di trasmissione dell'ordine.

A tale proposito si intende svolgere una indagine di mercato tramite il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
Si precisa che tale indagine ha fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di possibili fornitori da consultare anche ai fini di un'eventuale fornitura ai sensi dell'art. 36 D. Lgs 50/2016.

Si rivolge invito a presentare il preventivo entro le ore 10 del giorno 13.09.16.
Per informazioni/chiarimenti tecnici è possibile contattare:
sig. Massimo Sala Orsi tel. 329/8603787
al numero di fax e mail della U.O Funzioni Tecniche 02/55035900 - ufftecn@policlinico.mi.it.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
U.O.C. FUNZIONI TECNICHE
(ING. SANTO DE STEFANO)

Servizio Competente: Unità Operativa Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: ing. S. De Stefano
Istruttoria amministrativa trattata da: Vittoria Lozza
Istruttoria tecnica trattata da: Massimo Sala Orsi