



Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

UOC Funzioni Tecniche - Direttore: **Ing. Santo De Stefano**

Tel. 02 5503.5902

mail: funzionitecniche@policlinico.mi.it | pec: ufficiotecnico@pec.policlinico.mi.it

Atti 180/2018

Milano, 14 giugno 2018

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA PARTE D’IMPIANTO DI CHIAMATA PAZIENTI COMPATIBILE CON L’ESISTENTE – SALE PARTO PADIGLIONE MANGIAGALLI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.

DOMANDA

“Nelle caratteristiche della fornitura, si chiede l’installazione di una nuova parte di impianto compatibile con l’esistente e pertanto di pari marca, specificando che la marca dell’impianto esistente (modello Visioncall Plus) è la Schrack Seconet.

Stiamo riscontrando delle difficoltà con la marca suddetta: è possibile presentare la nostra offerta basandoci su materiale di altra marca (anche su Vostre indicazioni) compatibile o alternativa a quanto da Voi proposto?”

RISPOSTA

“Purchè dialoghi e funzioni con il sistema esistente (modello Visiocal Plus della ditta Schrack Seconet) in quanto le chiamate dei nuovi punti devono essere visibili e udibili sugli apparati già esistenti.”

1