

Locali	Pressioni differenziali di progetto
Locale 10 → Locale 11	≥ 10 Pa
Locale 11 → Locale 6	≥ 10 Pa
Locale 6 → Locale 5	≥ 10 Pa
Locale 5 → Locale 4	≥ 10 Pa
Locale 9 → Locale 8	≥ 10 Pa
Locale 8 → Locale 7	≥ 10 Pa
Locale 7 → Locale 6	≥ 10 Pa
Locale 3 → Locale 2	≥ 10 Pa

Locali	Classe GMP	Pressioni da progetto	m ²	m ³	Nr. ricambi/h da progetto
Locale 1	NC				
Locale 2	NC				
Locale 3	D	15 Pa	9.8	24	27
Locale 4	NC	15 Pa			
Locale 5	D	25 Pa	3.3	12	
Locale 6	C	30 Pa	4.1	9.4	27
Locale 7	B	40 Pa	3.9	9.2	33
Locale 8	B	45 Pa	3.7	9.2	43
Locale 9	B	50 Pa	11.9	30	58
Locale 10	B	55 Pa	12.7	31	48
Locale 11	B	45 Pa	2.4	5.5	64
Pass Box 1	B		0.37	0.25	60
Pass Box 2	B		0.37	0.25	60
Cappa K08S (in locale 3)	A		0.75	0.51	
Cappa K10S (in locale 10)	A		0.56	0.38	
Cappa K11S (in locale 10)	A		0.56	0.38	