

## RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI

- D.** In riferimento alle strutture per le scale d'emergenza, volevamo sapere se avete previsto la zincatura a caldo delle stesse scale, perché dal computo metrico e dall'elenco prezzi non si evince.
- R.** Tutte le opere in carpenteria metallica dovranno essere zincate a caldo così come indicato nel capitolato di appalto, parte edile, art. 7 penultimo capoverso.