Sistema Socio Sanitario
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Regione Lombardia

Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
UOC Funzioni Tecniche - Direttore: **Ing. Santo De Stefano**
Tel. 02 5503.5902
mail: funzionitecniche@policlinico.mi.it | pec: ufficiotecnico@pec.policlinico.mi.it

Atti 657/2019 All. 9 Milano, 16 aprile 2019

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER SERVIZIO DI VERIFICA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI PER IL BIENNIO 2019/2020 DA PARTE DI UN ORGANISMO NOTIFICATO AI SENSI DEL D.P.R. 22/10/2001 N. 462

CHIARIMENTO 4

DOMANDA
"la struttura denominata "Ripamonti" non riporta alcun tipo di descrizione seppur sommaria Potete fornire maggiori informazioni"

RISPOSTA
La struttura di via Ripamonti n. 20 è un presidio esterno della Fondazione composto da 4 piani (un seminterrato e tre piani fuori terra); la destinazione d'uso è quella CPS (centro psico sociale) coi locali ad uso medico classificati come gruppo 0.
La superficie lorda di pavimento complessiva è di circa 1000 m².
L'alimentazione elettrica avviene in bassa tensione tramite un interruttore generale sottocontatore e un quadro di distribuzione principale che alimenta tutti i singoli quadri di piano.
La struttura, non di proprietà della Fondazione, è dotata di proprio dispersore di terra.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
UOC FUNZIONI TECNICHE
(ING. SANTO DE STEFANO)

Servizio Competente: U.O.C. Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: arch. Mariangela Russo
Istruttoria amministrativa trattata da: sig.ra Vittoria Lozza
Istruttoria tecnica trattata da: per. ind. Stefano Pagani / sig. Fabio D'Amic