Sistema Socio Sanitario
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Regione Lombardia

Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
**UOC Funzioni Tecniche** - Direttore: **Ing. Santo De Stefano**
Tel. 02 5503.5902
mail: funzionitecniche@policlinico.mi.it | pec: ufficiotecnico@pec.policlinico.mi.it

Atti 285/2019
RIF 19 - 5066

Milano, 28 novembre 2018

**INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE REI, PRESSO LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

**CHIARIMENTO 1**

**DOMANDA**
"Per un preventivo accurato occorre nelle porte con 'visiva' la misura dell'oblò ".

**RISPOSTA**
Nelle porte indicate con visiva la misura dell'oblò è: L30xH40, mentre per la sola porta con doppia anta da 850/350mm, la visiva sarà solo su anta da 850 e la misura dell'oblò è: L25xH40

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
UOC FUNZIONI TECNICHE
(ING. SANTO DE STEFANO)

Servizio Competente: UOC Funzioni Tecniche
Responsabile unico del procedimento: ing. Santo De Stefano
Istruttoria tecnica trattata da: D'Amico / Mastromauro