



Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

UOC Funzioni Tecniche - Direttore: ing. Santo De Stefano

Tel. 02 5503.5901 fax. 02.5503.5900

mail: funzionitecniche@policlinico.mi.it | pec: ufficiotecnico@pec.policlinico.mi.it

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO

Unità Operativa Funzioni Tecniche

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**per l'affidamento per 12 mesi dei lavori di manutenzione degli impianti gas
medicinali e tecnici e delle relative reti di distribuzione, presso i Presidi Ospedalieri
della Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda**

Allegato 2

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano
Tel. 02 5503.1 - www.policlinico.mi.it - CF e P.I. 04724150968



Polo di ricerca, cura
e formazione universitaria



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



Il computo metrico delle lavorazioni previste per l'appalto di manutenzione gas medicinali e tecnici e delle relative reti di distribuzioni e dei sistemi di evacuazione gas anestetici, qui di seguito rappresentato, è stato desunto dalle lavorazioni effettivamente effettuate (valutate nella loro quantità e non nel loro valore economico) nel periodo precedente.

Le percentuali, rappresentate, non devono essere ritenute assolute, in quanto le lavorazioni richieste, sia per le manutenzioni ordinarie che straordinarie, sono soggette a molteplici fattori che ne influiscono la loro composizione; inoltre, si deve considerare, che si potrebbero richiedere lavorazioni non previste nel seguente elenco ma che sono comunque elencate nei listini allegati al CSA

APPARECCHIATURA	quantità	TIPOLOGIA LAVORAZIONI ANNUE	percentuale
Prese AFNOR	3200	sostituzione kit testa presa gas compressi	100%
		sostituzione kit testa presa aspirazione	100%
		Sostituzione presa	2%
Prese SOXIL	30	sostituzione guarnizioni	1%
		Sostituzione presa (con una di mod. AFNOR)	5%
Prese U.N.I.	450	sostituzione kit testa presa gas compressi	100%
		Sostituzione kit testa presa aspirazione	100%
		Sostituzione presa	2%
Prese evacuazione gas anestetici	120	Sostituzione presa	5%



Riduttori di linea	300	Sostituzione filtri ingresso	100%
		Sostituzione tappo sede	100%
		Sostituzione membrana riduttore di linea	100%
APPARECCHIATURA	quantità	TIPOLOGIA LAVORAZIONI ANNUE	percentuale
Centrali in bombole	17	guarnizioni	100%
		serpentine	10%
Centrali aria compressa	8	Sostituzione elementi filtranti	100%
		Sostituzione membrane elettrovalvole	100%
		Cambio olio totale litri (comprensivo di smaltimento a carico della ditta) 150 litri ogni 3 mesi	400%
Centrali vuoto	10	Filtri disoleatori	20%
		guarnizioni	20%
		giunti parastrappi	20%
		Cambio olio totale litri (comprensivo di smaltimento a carico della ditta) 160 litri ogni 3 mesi	400%
		Catena battericida	100%
		Filtro olio	100%



Impianto di aspirazione odontoiatrica	12	Filtri a rete plastica sul motore da rigenerare	1200%
	2	Valvola a non ritorno su linea da rigenerare	1200%
Centrali soffianti evacuazione gas anestetici	3	Riavvolgimento motore	15%
Compressori portatili per aria tecnica	5	Sostituzione compressore	15%

