



Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

UOC Funzioni Tecniche - Direttore: **Ing. Santo De Stefano**

Tel. 02 5503.5902

mail: funzionitecniche@policlinico.mi.it | pec: ufficiotecnico@pec.policlinico.mi.it

Milano, 14 maggio 2020

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI RELATIVI ALLA FORNITURA, POSA IN OPERA E ALLACCIAMENTO DI BATTERIE STAZIONARIE SU DIVERSI GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ ESISTENTI DELL'OSPEDALE E UBICATI IN VARI PADIGLIONI.

Spett.le Impresa,

la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico desidera condurre un'indagine di mercato, con fini esclusivamente esplorativi, tramite il sistema d'intermediazione telematica della Regione Lombardia (Sintel) riguardo la FORNITURA, POSA IN OPERA E ALLACCIAMENTO DI BATTERIE STAZIONARIE SU DIVERSI GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ ESISTENTI DELL'OSPEDALE E UBICATI IN VARI PADIGLIONI, da eseguire come dalla seguente distinta materiali.

Pos. 1 Fornitura, posa in opera ed allacciamento batterie per UPS pad. Litta al servizio delle centrale telefonica del padiglione.

- Quantità di monoblocchi e formazione:..... n. 33.
- Tipo: stazionario, ermetico AGM.
- Capacità: 40 Ah.
- Tensione nominale: 12 V.
- Vita attesa:..... 10 anni.
- Alloggiamento:..... in armadio esistente.

Note varie:

- Il locale tecnico dove installare le batterie è posto nel seminterrato dell'edificio, raggiungibile dal cortile interno tramite scala in ferro.
- La sostituzione dovrà avvenire necessariamente in accordo con l'U.O. Servizi Informativi ed Informatica, comunque al di fuori del normale orario di servizio o sabato o domenica.

Pos. 2 Fornitura, posa in opera ed allacciamento batterie per UPS pad. Cesarina Riva al servizio del Blocco Operatorio di padiglione.

- Quantità di monoblocchi e formazione:..... n. 48 suddivise su 2 stringhe.
- Tipo: stazionario, ermetico AGM.
- Capacità: 65 Ah.
- Tensione nominale: 12 V.
- Vita attesa:..... 10 anni.





- Alloggiamento:..... in armadio esistente.

Note varie:

- Il locale tecnico dove installare le batterie è posto in un locale tecnico del sottotetto difficoltoso da raggiungere. Dal piano cortile esiste un montalettighe che porta al 1° piano, per arrivare poi nel sottotetto è necessario salire una stretta scala e attraversare parte del sottotetto stesso fino a detto locale tecnico, ne consegue che nell'offerta si dovrà considerare questa criticità.
- La sostituzione dovrà avvenire necessariamente a sale operatorie ferme, quindi oltre l'orario di normale servizio se non addirittura sabato o domenica.

Pos. 3 Fornitura, posa in opera ed allacciamento batterie per UPS pad. Mangiagalli al servizio di una terapia intensiva.

- Quantità di monoblocchi e formazione:.....n. 64 suddivise su 2 stringhe.
- Tipo:.....stazionario, ermetico AGM.
- Capacità: 100 Ah.
- Tensione nominale: 12 V.
- Vita attesa:..... 10 anni.
- Alloggiamento:..... in armadio esistente.

Note varie:

- Il locale tecnico dove installare le batterie è posto nel seminterrato dell'edificio, facilmente raggiungibile dal cortile interno tramite montacarichi e percorrendo un tratto di corridoio.
- La sostituzione potrà avvenire nel normale orario di servizio, in quanto detto UPS è ridonato un un altro di riserva.

La richiesta di preventivo è funzionale a comprendere se nel mercato elettronico esistono operatori economici disponibili a soddisfare le esigenze oggetto dell'indagine, oltre a individuare l'importo economico necessario per la fornitura.

In funzione dell'importo di cui sopra la Fondazione si riserva la facoltà di valutare la metodologia più opportuna per procedere all'eventuale affidamento della fornitura, così come indicato nel D.Lgs. 50/2016.

L'indagine di mercato sarà svolta tramite il sistema d'intermediazione telematica della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall'indirizzo <https://www.ariaspa.it>.

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, l'abilitazione e l'espletamento della gara sulla piattaforma Sintel contattare il numero verde 800.116.738 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00, escluso sabato, domenica e festivi.

**IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI È FISSATO
ALLE ORE 10:00 PER IL GIORNO 03/06/2020**



Le imprese partecipanti dovranno sottomettere nel sistema telematico il preventivo dettagliato indicando il valore complessivo IVA esclusa e il modulo "ALLEGATO 1 – OFFERTA ECONOMICA" indicando il "prezzo complessivo offerto".

Si ribadisce che il presente avviso è da intendersi come mera indagine di mercato che non vincola in alcun modo la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l'invio del preventivo non costituisce diritti o interessi legittimi a favore di soggetti coinvolti.

Richieste chiarimenti:

Eventuali informazioni aggiuntive e/o chiarimenti potranno essere inoltrati per iscritto alla Stazione Appaltante al seguente indirizzo mail: funzionitecniche@policlinico.mi.it entro il termine perentorio delle **ore 11:00 del giorno 26/05/2020.**

I chiarimenti saranno pubblicati sulla piattaforma Sintel all'interno della sezione "documentazione di gara".

Condizioni di partecipazione:

Possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del medesimo decreto, e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione.

Altre informazioni:

Il preventivo dovrà includere: lo scollegamento delle batterie esistenti, la loro rimozione e smaltimento in discarica controllata (compreso contributo COBAT), il trasporto fino al piano delle nuove batterie, la loro posa nell'armadio esistente e il collegamento secondo la formazione sopra detta, verifiche e collaudi compresi.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. introdotte dal D.Lgs. 101/18 (regolamento UE 2016/679), esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
U.O.C. FUNZIONI TECNICHE
(ING. SANTO DE STEFANO)

Allegati:

Allegato 1 - Offerta Economica.

Servizio Competente: U.O.C. Funzioni Tecniche
Responsabile unico del procedimento: ing. Santo De Stefano
Istruttoria amministrativa trattata da: sig.ra Vittoria Lozza
Istruttoria tecnica trattata da: per. ind. Stefano Pagani

Atti 2034/2019 all.10

NIF 20 - 1736

